

LEGENDA	
Extintor de incêndio PQS - A, B e C - 8 kg	Os extintores de incêndio deverão ser instalados a uma altura entre 0,20 e 1,60m, considerando a borda inferior e superior respectivamente.
Ponto de luz normo de iluminação de emergência - Fluorescentes - 2x 8w	As escadas deverão ter corrimãos contínuos e em ambos os lados, com altura entre 1,80 e 0,92m.
Ponto de luz normo de iluminação de emergência - Hal. genas - 2x 55w	IMPORTANTE: As portas existentes no Pavilhão do Curso de Mecânica deverão ser recolocadas para que abram para o sentido de fuga. Também deverão ser feitas as adequações propostas no projeto, nas demais locais, devendo seguir o mesmo princípio na sua colocação.
Placa de sinalização de saída - Saída	
Placa de sinalização de incêndio - Proibido Fumar	

01 PLANTA BAIXA PPCI
ESC: 1/100

OBS.: CONFERIR MEDIDAS EM OBRA

INSTITUTO FEDERAL
RS - IFSUL DEVMOLOGIA
Campus Pelotas

NPO - NÚCLEO DE PROJETOS E OBRAS
Pra- a 20 de Setembro, 455 - Centro - CEP 96015-360 - PELOTAS/RS
(53) 2123.1150 | 2123.1103 - npo@pelotas.ifsul.edu.br

RESPONSÁVEL TÉCNICO/PROJETO:
VALMIR CUNHA CANHADA JR.
Engenheiro Civil CREA-RS 66.417
NPO - Núcleo de Projetos e Obras

RESPONSÁVEL TÉCNICO/EXECUÇÃO:

PROPRIETÁRIO:
IFSul - Instituto Federal de Educa- «o, Ci" ncia e Tecnologia Sul-rio-grandense

REFORMA CURSO DE MECÂNICA

PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS

PLANTA BAIXA - PPCI

DESENHO	Eliúne Campos
VISTO	
MODIF. EM	
ARQUIVO	CPE 004/2011
DATA	NOVEMBRO/2011
ESCALA	1/100
PRANCHA	PPI 24/24

T:\FILESERV-NPO:ADM:PELOTAS:IFSUL.EDU.BR\NPO\MECÂNICA 2011\DWG - NOVO\CPE 004-2011 - PPCI.DWG