

## Pedido de Esclarecimento nº 2

Boa tarde,

Estamos fazendo o comparativo de projeto com a planilha. Vimos que não estão contemplados na planilha alguns itens que constam nos projetos.

Ar condicionado:

12.000 BTUS	são 6	und
36.000 BTUS	são 14	und
18.000 BTUS	são 3	und
9.000 BTUS	são 2	und
30.000 BTUS	são 5	und
24.000 BTUS	são 2	und
60.000 BTUS	são 3	und
7.000 BTUS	são 4	und

NO caderno de especificações técnicas na pagina 78 item 24.6 pede que coloque 7 cm de rodapé. Mas não esta bem claro o que deveremos considerar em questão de metragem.

A metragem do piso elegance eucafloor não fecha com o projeto.

Nestes casos como devemos proceder?

### Resposta da Dirap-PO:

Após analisarmos os pedidos de esclarecimento, temos o que segue:

- Com relação aos condicionadores de ar: conforme as especificações técnicas, planilha e prancha PCL 41/84 em vermelho (Executar), serão instalados apenas os aparelhos que estão na planilha e na prancha PCL 41/84 em vermelho (Executar), tendo sido orçada somente a mão de obra, pois o equipamento será fornecido pelo IFSul – Campus Pelotas. Quanto aos demais condicionadores de ar existentes na prancha PCL 41/84 em preto e nas pranchas PCL 42/84, PCL 43/84, PCL 44/84 e PCL 45/84, também em preto, serão executadas somente as instalações (Revestimentos de madeira para as tubulações – item 15.3 e instalações elétricas e hidráulicas).
- Com relação aos rodapés – item 24.6: conforme as especificações técnicas, serão executados os rodapés considerando o perímetro das áreas de piso laminado colocado.

- Com relação ao piso laminado: conforme especificações técnicas, planilha e projeto, considerar a área em planilha de 668,57m<sup>2</sup>, correspondente ao valor de R\$ 69.324,02, apresentada nos documentos da licitação.

Rita Gomes Neves  
Presidente da Comissão Permanente de Licitações