

## Pedido de Esclarecimento nº 3

Boa tarde,

Item piso cerâmico grés 41 x 41 PEI 5 esta com desconformidade de quantitativos pois no caderno de especificações pede para ser colocado nas áreas " B -1 2º pavimento - Centro Administrativo do Ensino - Circulação entre Ensino e Mestrado; B-3 - 1º pavimento - Circulação entre Laboratórios e Saguão de Alunos; B-7 - 1º pavimento - Sanitários do Saguão de Alunos e Circulação do Saguão de Alunos." Mas no projeto não contempla o Saguão de Alunos; B-7.

Contrapiso.

Desconformidade entre áreas, projetos, planilhas e caderno de especificações item 24.2

### Resposta da Dirap-PO:

Após analisarmos os pedidos de esclarecimento, temos o que segue:

- Com relação aos pisos cerâmicos 41 cm x 41 cm: conforme as especificações técnicas, item 24.5, descrição do serviço para execução desses pisos, para que as quantidades apresentadas na planilha sejam as mesmas apresentadas no projeto, torna-se necessário considerar a área de piso dos Sanitários do Saguão de Alunos em vermelho (Executar), apresentada em preto na prancha PAR 23/84.
- Com relação aos contrapisos: conforme as especificações técnicas, planilha e projeto, considerar a área em planilha de 315,92 m<sup>2</sup>, correspondente a R\$ 7.196,66, apresentada nos documentos da licitação.

Rita Gomes Neves  
Presidente da Comissão Permanente de Licitações