

01 PLANTA BAIXA- EL£TRICO A EXECUTAR
ESC: 1/100



02 PLANTA BAIXA - EL£TRICO A RETIRAR
ESC: 1/100



03 DETALHAMENTO FIXA¢ëO DAS LUMINĆRIAS
ESCALA: 1/50



04 DETALHE
ESCALA: 1/20

LEGENDAS:

- DEMOLIR/RETIRAR
- CONSTRUIR/EXECUTAR

LEGENDA

2x32W	LUMINĆRIA FLUORESCENTE
	LUMINĆRIA ARANDELA
	TOMADA EXTERNA MĐDIA (h = 1,10 m)
	TOMADA EXTERNA ALTA (h = 2,20 m)
	INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIDO (h = 1,10 m)
	INTERRUPTOR SIMPLES SOBREPOR (h = 1,10 m)
	INTERRUPTOR DUPLO SOBREPOR (h = 1,10 m)
	INTERRUPTOR TRIPLO SOBREPOR (h = 1,10 m)
	CAIXA DE PASSADEM
	CAIXA DE PASSAGEM ALTA (h = 2,20 m)
	QUADRO TERMINAL DE DISTRIBUI¢ëO (h = 1,10 m)
	QUADRO GERAL DE DISTRIBUI¢ëO (h = 1,10 m)
	SWITCH
	ELETROCALHA 50X50 mm
	PERFILADO 38X38 mm
	CONDUTOR FASE
	CONDUTOR NEUTRO
	CONDUTOR TERRA
	CONDUTOR DE RETORNO

QUADRO DE CARGAS

CIRCUITO	POTąNCIA/ FASE (W)			CONDUTOR (mm¦)	PROTE¢ëO (A)	DESCRI¢ëO
	R	S	T			
1	512	–	–	1,5	1X10	ILUMINA¢ëO DA ĆREA COBERTA
2	832	–	–	1,5	1X10	ILUMINA¢ëO DA COBERTURA
TOTAL	1.344	–	–	–	–	POTąNCIA TOTAL INSTALADA

OBS. LEVANTAR A ELETROCALHA EXISTENTE NA PARTE EXTERNA PARA FICAR ACIMA DAS JANELAS E EM BAIXO DA COBERTURA A SER FEITA. AS TOMADAS ALTAS A SEREM INSTALADAS EM BAIXO DA COBERTURA A SER FEITA SERëO USADAS PARA INSTALA¢ëO DA ILUMINA¢ëO DE EMERGąNCIA.

OBS.: CONFERIR MEDIDAS EM OBRA

DIRAP - PROJETOS E OBRAS
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE Campus Pelotas
Pra- a 20 de Setembro, 455 - Centro - CEP 96015-360 - PELOTAS/RS
(53) 2123.1150 | 2123.1103 - dirap-po@pelotas.ifsul.edu.br

RESPONSÁVEL TÉCNICO/PROJETO:
VALMIR CUNHA CANHADA JR.
Engenheiro Civil CREA-RS 66.417
DIRAP - Projetos e Obras

RESPONSÁVEL TÉCNICO/EXECUÇÃO:

PROPRIETÁRIO:
IFSul - Instituto Federal de Educa- «o, Ci° ncia e Tecnologia Sul-rio-grandense

0-6 – ACESSO A EDUCAÇÃO FÍSICA

PROJETO ELÉTRICO

1ÜPAVIMENTO - ACESSO ê EDUCA¢ëO FŝSICA - PLANTA BAIXA A RETIRAR E A COLOCAR E DETALHAMENTO

\\FILESERV-NPO.ADM.PELOTAS.IFSUL.EDU.BR\NPO\CC_01 - 2013\0-16 - ACESSO ê EDUCA¢ëO FŝSICA\DWG\CPE 001- 2013- PEL 09-11 E PEL 10-11 PPI 11-11.DWG

DESENHO	PEDRO ALVES
VISTO	
MODIF. EM	
ARQUIVO	CPE 001/2013 PEL 09/11
DATA	AGOSTO/2013
ESCALA	Indicada
PRANCHA	PEL 09/11